



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главного управления МЧС России по Вологодской области

г. Вологда, ул. Мальцева, 41, тел. 72-11-05, 72-06-84, www.mchs35.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

г. Вологда, ул. Зосимовская, 63а, тел. 56-13-22

Отдел надзорной деятельности по г. Вологда

Вологодская область, г. Вологда, ул. Окружное шоссе, 13а, тел. 51-87-35

Предписание № 64/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Бюджетное учреждение социального обслуживания для детей-сирот и детей, оставшихся
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,
без попечения родителей, Вологодской области «Вологодский центр помощи детям,
физического лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)
оставшимся без попечения родителей, № 1» (БУ СО ВО «Вологодский центр помощи детям,
оставшимся без попечения родителей, № 1») ИНН: 3525078644

Во исполнение распоряжения заместителя начальника отдела надзорной
деятельности по городу Вологде управления надзорной деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС России по Вологодской области Соколовой М.М. № 64 от
05.02.2016 года старшим инспектором отдела надзорной деятельности по городу Вологда
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Вологодской области Ключевой Ларисой Валерьевной, проведена внеплановая
выездная проверка объекта юридического лица бюджетного учреждения социального
обслуживания для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Вологодской
области «Вологодский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 1» по
адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Щетинина, д. 5а

совместно с и.о. директора БУ СО ВО «Вологодский центр помощи детям, оставшимся
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)
без попечения родителей, № 1» Красиной Натальей Петровной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности», необходимо устранить следующие нарушения обязательных
требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № Препи-сания | Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|--------------------------------|--|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Административное здание | | | | |
| 1. | Не предусмотрены для обеспечения бесперебойного энергоснабжения систем противопожарной защиты, установленных в здании класса функциональной пожарной | ст. 4, ст. 6, ч. 1 ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический | 11.02.2017 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---------------------|---|---|------------|---|
| | <p>опасности Ф 1.1 с круглосуточным пребыванием людей автономные резервные источники электроснабжения.</p> | <p>регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 15.1 Свода правил от 25.03.2009 года СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»</p> | | |
| Коммеджс № 1 | | | | |
| 2. | <p>Не предусмотрены для обеспечения бесперебойного энергоснабжения систем противопожарной защиты, установленных в здании класса функциональной пожарной опасности Ф 1.1 с круглосуточным пребыванием людей автономные резервные источники электроснабжения.</p> | <p>ст. 4, ст. 6, ч. 1 ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 15.1 Свода правил от 25.03.2009 года СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»</p> | 11.02.2017 | |
| Коммеджс № 2 | | | | |
| 3. | <p>Не предусмотрены для обеспечения бесперебойного энергоснабжения систем противопожарной защиты, установленных в здании класса функциональной пожарной опасности Ф 1.1 с круглосуточным пребыванием людей автономные резервные источники электроснабжения.</p> | <p>ст. 4, ст. 6, ч. 1 ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 15.1 Свода правил от 25.03.2009 года СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной</p> | 11.02.2017 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | | <i>сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»</i> | | |

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;

- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

